

Dobrcz, dnia 02.02.2023 r.

BIB.272.1.7.2023

BIB.272.1.8.2023

## WYKONAWCY

### Pytania nr 2 dot.:

- 1) Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody w Dobrczu poprzez budowę jednego naziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności 150 m<sup>3</sup> na dz. nr 9/5 w miejscowości Dobrcz, gmina Dobrcz”
- 2) Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody w Trzeciewcu poprzez budowę dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych o pojemności po 150 m<sup>3</sup> na dz. nr 164/4 w miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz”

## PYTANIA I DPOWIEDZI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

*Szanowni Państwo,*

informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego przedmiotowych postępowaniach :

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące 2 postępowań na modernizację stacji uzdatniania w Trzeciewcu oraz w Dobrczu :

- 1) Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją archiwalną istniejących obiektów (SUW-y, zbiorniki podziemne, zbiorniki naziemne) i udostępni takowe materiały stronie po rozstrzygnięciu przetargu?
- 2) Czy przedmiotem zamówienia jest również modernizacja istniejących budynków SUW? Jeśli tak to w jakim zakresie?
- 3) Czy modernizacja istn. SUW-ów obejmuje również zmianę technologii uzdatniania wody? Jeśli tak to w jakim zakresie?
- 4) Jakie sieci należy zmodernizować w ramach zadania oraz w jakim zakresie?
- 5) Jaki schemat technologiczny obiegu wody w obrębie SUW – ZBIORNIKI, jest przedmiotem modernizacji?
- 6) Czy Zamawiający dysponuje decyzją środowiskową w zakresie przedmiotowych zbiorników. Jeśli odpowiedź jest twierdząca to czy taką decyzję może udostępnić do wglądu?
- 7) Czy działki przeznaczone na inwestycje są objęte Planem miejscowy oraz czy Zamawiający dysponuje decyzją lokalizacyjną.”

**Odpowiedzi :**

- Ad. 1. Zamawiający posiada archiwalną dokumentację, którą udostępni wybranemu Wykonawcy.  
Ad. 2. Nie.  
Ad. 3. Nie.  
Ad. 4. Przedmiotem postępowania jest budowa zbiorników retencyjnych.  
Ad. 5. Schemat obejmuje studnie, zbiornik retencyjny oraz odprowadzenie wody na sieć.  
Ad. 6. Dla przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nie jest wymagana decyzja środowiskowa.  
Ad. 7. Działki nr 164/4 obręb Trzeciewiec oraz 9/5 obręb Dobrcz nie są objęte MPZP.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy  
Dobrcz  
  
z up. Alicja Leśkiewicz - Sulińska  
Sekretarz Gminy