

**PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
INSPEKTOR PRACY**

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

Plac Piastowski 4a

85-012 BYDGOSZCZ

tel. centr. 52/320-24-00

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Urząd Gminy
w Dobrczu

Wpł.
dnia 25.02.2015

Nr 3329 zał.

Nr rej. 02023-5317-K013-Pt/15

PROTOKÓŁ KONTROLI

☒ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

☐ innego podmiotu^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: ☐ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

REGON: 000534256

NIP: 5541297971

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404, z późn. zm.)

St. Inspektor Pracy - Główny Specjalista - Kazimierz Koziński

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy
przeprowadził kontrolę w:

Urząd Gminy w Dobrczu

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

86-022 Dobrcz, ul. Długa 50

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

Krzysztof Szala

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Wójt Gminy

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(**)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 1990;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 03.11.1998

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

18,23,25.02.2015 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 51, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 10,
 - osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
 - cudzoziemców: 0,
 - zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 41, w tym kobiet: 29,
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 5,
- w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 24.03.2014 r. (IP 174)

Pracodawcy nie informowano wcześniej o zamiarze wszczęcia kontroli, na podstawie art. 79 ust. 2 pkt. 1 ustawy o swobodzie gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr. 155, poz. 1095 ze zm.), gdyż działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest objęta zakresem przedmiotowym Konwencji nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1997 r. Nr 72 poz. 450).

Cel i zakres kontroli:

- Sprawdzenie wykonania wydanych podczas kontroli przeprowadzonej przez inspektora pracy w miesiącu III.2014 r. zastosowanych środków prawnych (decyzji, wystąpień i poleceń).
- Ocena stanu bhp w eksploatowanych na terenie gminy kotłowniach do celów centralnego ogrzewania, w tym w budynkach wielorodzinnych w: Dobrczu i Kotomierzu.
- Ocena poprawności informacji przekazanych do ZUS przez pracodawcę, zawierających dane dla ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

O prowadzonej kontroli i jej zakresie poinformowano niezwłocznie w dniu jej rozpoczęcia p. Krzysztofa Szala – Wójta Gminy Dobrcz. Dokonano także stosownych wpisów do książki kontroli urzędu.

Dokonane ustalenia:

Na podstawie przedstawionych inspektorowi pracy dokumentów, dokonanych oględzin, a także uzyskanych informacji i wyjaśnień, ustalono co następuje:

A. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

Nakaz nr rej. 02174-5310-K014-Nk01/14 z dnia 28.03.2014 r. zawierający 3 zarządzenia nakazowych, w tym 3 decyzje których termin realizacji minął - został wykonany w pełnym zakresie według uszczegółowienia jak niżej:

- Ad.1 – Zapewniono wykonywanie zadań służby bhp w Urzędzie Gminy poprzez powierzenie wykonywania zadań tej służby specjalście z poza zakładu pracy p. Mariuszowi Woźniakowi z Bydgoszczy, posiadającego wymagane kwalifikacje i uprawnienia .
- Ad.2 – Poddano A. Kowską i M. Richter szkoleniu okresowemu w dziedzinie bhp dla osób kierujących pracownikami.
- Ad.3 – Uzupełnioną dokonaną „Ocenę ryzyka zawodowego” przy wykonywaniu prac na poszczególnych stanowiskach pracy między innymi o:
 - niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe,
 - uwarunkowania związane z niepełnosprawnością części pracowników.

Pracodawca poinformował inspektora pracy o sposobie realizacji decyzji nr 1 – 3 w/w nakazu Nk01 z dn. 29.04.2014 r.

Wystąpienie nr rej. 02023-5310-K014-Ws01/14 z dn. 28.03.2014 zawierające 12 wniosków zostało przyjęte przez pracodawcę do realizacji; stopień ich realizacji przedstawia jak niżej:

- Ad.1 – Dostosowano regulamin pracy do obowiązujących przepisów prawa pracy.
- Ad.2 – W aktach osobowych pracowników przechowuje się kopie dokumentów składanych przez pracowników.
- Ad.3 – Poinformowano pracownika M. Głodek o dodatkowych warunkach zatrudnienia wynikających z art.29 paragraf 3 Kodeksu pracy w zakresie normy dobowej i tygodniowej czasu pracy.
- Ad.4, 5. – Poprawiono organizację pracy urzędu w ten sposób, aby umożliwić pracownikom wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym uzyskali do nich prawo oraz udzielanie ich w taki sposób aby jedna część urlopu obejmowała co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych..
- Ad.6 – Ustalono w sposób prawidłowy wymiar urlopu wypoczynkowego dla J. Fryckowskiego.
- Ad.7 – Udzielono zaległe urlopy za 2012 rok pracownikom: Jakubek, Kowalskiej, Przybył i Szala.
- Ad.8 – Ustalono wymiar należnego urlopu pracownikom uprawnionym do 1-go urlopu, z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowaniu roku.
- Ad.9 – Wniosek przyjęto do realizacji i według oświadczenia osoby prowadzącej sprawę

pracownicze – pracownicy wykonujący prace interwencyjne są traktowani w zakresie składników wynagrodzenia podobnie jak pozostali pracownicy.

Ad.10 – Wniosek przyjęto do realizacji i obecnie do przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych w ramach szkoleń wstępnych kieruje się osobę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Ad.11 – Dokumentowanie szkoleń bhp dokonuje się obecnie na obowiązujących drukach.

Ad.12 – Wniosek przyjęto do realizacji i wdrożono obowiązek zapewnienia badań lekarskich pracowników w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do jej wykonywania.

Pracodawca poinformował inspektora pracy o sposobie realizacji wniosków nr 1 – 12 w w/w Ws01 pismem z dn. 29.04.2014 r.

B. Ocena stanu bhp w eksploatowanych kotłowniach do celów c. o. w budynkach wielorodzinnych w Dobrczu i Kotomierzu oraz w Urzędzie Gminy.

Kotłownia na paliwo stałe (pelet) w Urzędzie Gminy przy ul. Ogrodowej 1 (stan na 18.02.15 r.).

- Brak pełnej instrukcji bezpiecznej obsługi w/w kotłowni, okazano część instrukcji dotyczącą obsługi instalacji odpopielania kotła oraz dostawy peletu; szczegóły w zał. nr 4 do oryginału niniejszego protokołu.
- Brak odbioru części ciśnieniowej kotła typu Vitoplex produkcji firmy Viesmman przez właściwy organ UDT, w tym naczynia wzbiorniczego przeponowego o pojemności 1.000 litrów. Użytkownik, tj. Urząd Gminy w Dobrczu realizując zalecenie organu UDT z dn. 20.01.2015 r. wystosował do Biura Projektowo-Usługowego Beata Talaśka w Ślesinie zlecenie z dn. 11.02.2015 r. na opracowanie dokumentacji związanej z ostatnią modernizacją kotła, polegającą na wymianie palnika olejowego na palnik peletowy; patrz też zał. nr 5 do oryginału n/protokołu PIP.
- Okazano aktualny protokół z dn. 10.12.14 r. z badań i pomiarów skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej kotłowni – instalacja elektryczna sprawna.
- Okazano ostatni protokół z dn. 30.09.14 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, według którego obecny stan przewodów kominowych i ich podłączeń jest bez uwag.

Kotłownia na paliwo stałe (pelet) w budynku wielorodzinnym w Dobrczu przy ul. Długiej 24b.

- Brak pełnej instrukcji bezpiecznej obsługi w/w kotłowni, okazano część instrukcji dotyczącą obsługi instalacji odpopielania kotła oraz dostawy peletu.
- Brak odbioru części ciśnieniowej kotła typu Vitoplex o mocy 200 kW produkcji firmy Viesmman przez właściwy organ UDT, w tym naczynia wzbiorniczego przeponowego typu Reflex o pojemności 1.000 litrów. Również i w tym przypadku użytkownik kotła, tj. UG Dobrcz realizując w/w zalecenie organu UDT z dn. 20.01.15 r. wystosował do w/w Biura Projektowo-Usługowego w Ślesinie zlecenie z dn. 11.02.15 r. na opracowanie dokumentacji związanej z ostatnią modernizacją kotła, polegającą na wymianie palnika olejowego na palnik peletowy.
- Brak otworu wywiewnego w systemie wentylacji naturalnej kotłowni.
- Okazano aktualny protokół z dn. 10.12.14 r. z badań i pomiarów skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej kotłowni – instalacja elektryczna sprawna.
- Okazano ostatni protokół z dn. 30.09.14 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, według którego obecny stan przewodów kominowych i ich podłączeń jest bez uwag.
- Z uwagi na usytuowanie bezpośrednio kotłowni nad mieszkaniem należy na tym obiekcie rozważyć wykonanie badań i pomiarów natężenia hałasu oraz drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka.

Kotłownia na paliwo stałe (pelet) w budynku wielorodzinnym w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9.

- Brak pełnej instrukcji bezpiecznej obsługi w/w kotłowni, okazano część instrukcji dotyczącą obsługi instalacji odpopielania kotła oraz dostawy peletu.
- Brak odbioru części ciśnieniowej kotła typu Paromat Simplex PS 100 o mocy 105 kW przez właściwy organ UDT, w tym naczynia wzbiorniczego przeponowego typu Reflex N80 o poj. 80 l. Także i w tym przypadku użytkownik kotła realizując w/w zalecenie organu UDT z dn. 20.01.15 r. wystosował do w/w Biura Projektowo-Usługowego w Ślesinie zlecenie z dn. 11.02.15 r. na opracowanie dokumentacji zw. z ostatnią modernizacją kotła, polegającą na wymianie palnika olejowego na palnik peletowy.

- Okazano aktualny protokół z dn. 10.12.14 r. z badań i pomiarów skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej kotłowni – instalacja elektryczna sprawna.
- Okazano ostatni protokół z dn. 30.09.14 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, według którego obecny stan przewodów kominowych i ich podłączeń jest bez uwag.
- Brak prawidłowej kratki (jest zbyt gęsta siatka) w otworze wywiewnym w systemie wentylacji naturalnej kotłowni.

Kotłownia na paliwo stałe (eko groszek) w budynku wielorodzinnym przy ulicy Koronowskiej 14b w Kotomierzu.

- Brak instrukcji bezpiecznej obsługi w/w kotłowni. W kotłowni zamontowany jest kocioł typu Eko GT – KWP 100, o mocy 100 kW na węgiel eko-groszek.
- Część ciśnieniowa kotła jest zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia naczyniem wzbiórczym systemu otwartego, co jest rozwiązaniem prawidłowym z punktu wymagań między innymi przepisów bhp.
- Okazano aktualny protokół z dn. 10.12.14 r. z badań i pomiarów skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej kotłowni – instalacja elektryczna sprawna.
- Okazano ostatni protokół z dn. 30.09.14 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, według którego obecny stan przewodów kominowych i ich podłączeń jest bez uwag.

Uwagi ogólne dotyczące w/w wszystkich kotłowni.

- Wszystkie w/w (4) kotłownie są obsługiwane dorywczo przez Mariusza Rosołowskiego, posiadającego wymagane i aktualne uprawnienia energetyczne kategorii „E” w grupie 2-j. M. Rosołowski obsługuje dorywczo w/w kotłownie, nie wymagające stałej obsługi na umowę - zlecenie, realizowaną niezależnie od jego zatrudnienia na umowę o pracę także w Urzędzie Gminy Dobrcz, ale na stanowisku kierowcy i konserwatora. Stan w zakresie takiej (a nie innej) obsługi kotłowni jest zgodny z § 59 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Załącznik do w/w umowy –zlecenie, stanowiącej zał. nr 2 do oryginału n/protokołu PIP zawiera zakres czynności i odpowiedzialności dla w/w palacza.
- Brak wywieszonych schematów cieplnych we wszystkich w/w kotłowniach, w tym współpracujących z nią węzłów cieplnych, z opisem podstawowej armatury odcinającej.
- W kotłowniach usytuowanych bezpośrednio pod mieszkaniami należy rozważyć zamontowanie czujników (detektorów) tlenu węgla, tj. tzw. czadu. Powyższa uwaga dotyczy dwóch kotłowni, tj. przy ul. Długiej 24b oraz Jesionowej 9 w Dobrczu.
- W/w kotłownie na pelet w Dobrczu są serwisowane w zakresie okresowych przeglądów i napraw przez firmę P. W. AGRO-PAL Sp. z o.o. (Janusz Wolski) z Osieleska przy ul. Konwaliowej 2; użytkownik w/w kotłowni posiada także instrukcję fabryczną obsługi palników na pelet, opracowaną przez ich producenta tj. firmę PHU „ISOL” s. c. Ewelina Brzeska, Michał Brzeski, 64-920 Piła ul. Jagiellońska 32.
- Należy zauważyć, że brak częściowy docieplenia w/w budynków mieszkalnych w Dobrczu, brak automatycznej regulacji pogodowej oraz przypuszczalny brak okresowej regulacji zaworami termoregulacyjnymi przez mieszkańców w ich mieszkaniach - może mieć wpływ na ilość energii cieplnej niezbędnej do ogrzewania mieszkań. Nadmieniam, że zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych powinna wynosić przykładowo w pokojach 20° C, natomiast w łazienkach 24° C.

C. Ocena poprawności informacji przekazanych do ZUS przez pracodawcę, zawierających dane dla ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W stosunku do zakresu kontroli nie wniesiono żadnych uwag do opracowanej na formularzu ZUS P IWA „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe”, złożonej przez płatnika składek w miesiącu styczniu 2015 r. do Oddziału ZUS. Oceny dokonano na podstawie porównania danych w w/w formularzu ZUS P IWA z dokumentami źródłowymi jak między innymi decyzjami o nadaniu regonu i NIP oraz oświadczeniem służby bhp o braku wypadków przy pracy i braku zatrudnionych w warunkach zagrożenia w 2014 r.

Kopia w/w „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” na 2014 rok stanowi zał. nr 1 do oryginału n/protokołu.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: ,

b/ poleceń: .

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a)(*) załącznik(i) nr do protokołu.

4. W czasie kontroli sprawdzono/nie sprawdzano(**) tożsamość:

nie sprawdzano

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli pobrano/nie pobrano(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie pobierano

6. W czasie kontroli udzielono/nie udzielono(**) porad:

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 6,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 4,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: 2.

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się(**) załączników: 5, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. Kopia "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe".

Załącznik nr 2. Kopia umowy-zlecenie z M. Rosołowskim, pełn. obowiązki palacza.

Załącznik nr 3. Kopia uprawnień energetycznych M. Rosołowskiego do obsługi kotłowni.

Załącznik nr 4. Kopia częściowej instrukcji obsługi w/w 3-ch kotłowni na pelet.

Załącznik nr 5. Kopia zlecenia nr 22 UG Dobrcz z 11.02.15 r. dot. opracowania dokumentacji w/w kotłowni w Dobrczu.

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Marioli Kwaśnik - kadrowej oraz częściowo w obecności: Mariusza Woźniaka - gł. specjalisty d/s bhp, Wald. Wawrzyniaka - inspektora d/s budownictwa oraz Mariusza Rosołowskiego - palacza.

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

.....

.....

.....

Na tym protokół zakończono.

Dobrcz, dnia 25.02.2015

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 25.02.2015 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

WÓJT
Gminy Dobrcz
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Gmina Dobrcz
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz
województwo kujawsko-pomorskie
NIP 5542679775, REGON 092350659

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Do protokołu złożono wniosek/nie złożono wniosku. (**)

Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia wniesiono/nie wniesiono/zostaną wniesione(**)
do dnia

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....
.....
.....
.....

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).(**)

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

WÓJT
Gminy Dobrcz

Gmina Dobrcz
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz
województwo kujawsko-pomorskie
NIP 5542670775, REGON 092350659

.....
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Dobrcz, dn. 02.2015r.
(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić

[023]